



## VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKO



10 450 Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2  
Tel:(01) 6281-501  
Fax: (01) 6272-806  
e-mail: [vzg-jaska@t-com.hr](mailto:vzg-jaska@t-com.hr)

Broj: 152 / 2014

Jastrebarsko, 28. listopada 2014. godine

**-Medijima-**

### **Predmet: Sezona grijanja, provjera ispravnosti i čišćenje dimovodnih kanala**

- obavjest, dostavlja se –

Obzirom da su ovih dana zabilježene temperature oko nule a samim time uvelike je započela i sezona grijanja, u cilju mjera zaštite od požara Vatrogasna Zajednica Grada Jastrebarsko upozorava sugrađane da je potrebno izvršiti preventivne mjere u području zaštite od požara, s naglaskom na redovito čišćenje dimovodnih kanala i drugih preventivnih aktivnosti u svrhu izbjegavanja nastanka požara, ali i trovanja.

Požari dimnjaka vrlo su česti i nastaju uglavnom zbog neredovitog održavanja. Na području grada Jastrebarskog vatrogasci godišnje zbog požara dimnjaka izlaze na intervencije 10-ak puta. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen, te će čađa u dimnjaku izgorjeti bez posljedica. Pravilnim ponašanjem tj. pridržavanjem određenih pravila požar se može izbjeći, a pravovremenim uočavanjem požara i ranim početkom gašenja šteta koju uzrokuje može se smanjiti na minimum.

### **Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od:**

- leta iskri - iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.
- zagrijavanja zidova - dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.
- prijenosa požara na građevinske elemente zgrade - kod nepravilno izvedenih dimnjaka (najčešće stare zgrade) često je moguće naići na grede (krovne, međukatna konstrukcija) koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovšte i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice.
- pucanja dimnjaka - uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu - i do 1000°C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.

Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za svoje korisnike potrebno je držati se sljedećeg:

- Dimnjak mora biti izveden sukladno zakonskim propisima i tehničkim normama.
- Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen.
- Ne smije se koristiti isti dimnjak za ložišta na kruta i plinska trošila, niti se na dimnjak predviđen za ložišta jedne vrste goriva (npr. plin) naknadno smiju priključivati ložišta na kruta goriva.
- Potrebno je redovito čišćenje dimnjaka od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja obavlja dimnjačarske poslove na temelju ugovora o koncesiji.
- Potrebno je ukloniti sav zapaljivi materijal u neposrednoj blizini dimnjaka, posebno na tavanjskim prostorijama koje često znaju biti zakrčene gorivim materijalima neposredno uz dimnjake.

Ovim putem želimo naglasiti i podsjetiti naše sugrađane na Odluku Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog od 02. lipnja 2014. godine kojom se uređuje način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog, rokovi čišćenja i kontrole dimnovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka te nadzor nad obavljanjem tih poslova, u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti sprečavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te onečišćavanja zraka.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara temeljem odluke Grada Jastrebarskog o ovlaštenom dimnjačaru i omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimnovodnih sustava i uređaja za loženje sukladno propisanim rokovima. Pregled individualnih stambenih objekata mora se obaviti jednom godišnje (prije loženja), višestambenog objekta dva puta godišnje, poslovnih prostorija i zgrada također dva puta godišnje.

Ovlašteni dimnjačar za područje grada Jastrebarskog je:

DIMNJAČAR vl. Josip Vrbančić  
 Velika Jelsa, Karlovac  
 Tel. 047/ 637-153, Fax. 047/ 601-257  
 Mob. 098/ 364-959

### **Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:**

- karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja.
- jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimnovodni kanal. Oprez, ponekad su toliko vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova.
- let iskri iz grla dimnjaka
- karakterističan miris paleži.

### **Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka:**

- b) Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište). Ne uljevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekline i do pucanja peći usljed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade)
- c) Obavjestite susjede o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce

- Nazovite vatrogasce na broj 193 na koji trebate javiti vaše podatke (ime i prezime, telefon, adresu),
- Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište) do dolaska vatrogasaca.
- Ne uljevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekline i do pucanja peći usljed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade).
- Obavjestite susjede o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce

Na kraju, još jednom molimo naše sugrađane da se pridržavaju ovih uputa kako bi zajedno spriječili da dođe do požara dimnjaka koji svakako mogu imati i velike posljedice kako za same sugrađane tako i za njihovu imovinu.

S poštovanjem,

Zapovjednik VZG Jastrebarsko

Vedran Boričević, struč. spec. ing. admin. chris.